

### Pretendentu jautājumi un atbildes

1. Jautājums - Vai pastāv iespēja atslēgt kanalizācijas sistēmu uz remontdarbu laiku?  
Atbilde – Nē, kanalizācijas sistēmu nav iespējams atslēgt uz remontdarbu laiku.
2. Jautājums – Kāds ir kanalizācijas aku dziļums?  
Atbilde - Kanalizācijas aku dziļums ir 2 m.
3. Jautājums - Vai ir jāatjauno remontdarbu laikā radušies bojājumi – kāpnes, bruģēts celiņš, ēkas apmale, vertikālā hidroizolācija?  
Atbilde – Jā, visi remontdarbu laikā radušies bojājumi ir jāizlabo uzņēmējam par saviem līdzekļiem, t.sk. bruģis, kāpnes, utt.
4. Jautājums – Ko nozīmē tehniskajā specifikācijā norādītais skataku remonts?  
Atbilde – Skataku remonts nozīmē, ka jāveic ieejas un izejas cauruļu pieslēguma vietu hermetizācija. Ja nepieciešams šuvju hermetizācija.